

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: maggio – agosto 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	18	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,90	10
Azoto Totale	5,20	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	3,40	15
Azoto Nitroso	0,04	0,6
Azoto Nitrico	1,20	20