

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	20	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	3,35	10
Azoto Totale	14	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	0,34	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	13,36	20