

DEPURATORE DI MIGLIARO – 1.843 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	40
COD	21	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	0,88	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,17	25
Azoto Nitrico	6,04	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20