

DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE

Periodo: maggio – agosto 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	40
COD	18	160
Solidi Sospesi	13	80
Fosforo Totale	1,10	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,06	25
Azoto Nitrico	7,04	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20