

**DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE**

Periodo: Settembre – Dicembre 2016

|                                                       | <b>Valori rilevati<br/>allo scarico</b> | <b>Limiti autorizzati<br/>Tab.3 .7 D.G.R.<br/>n. 1053/03</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Parametro</b>                                      | <b>mg/l</b>                             | <b>mg/l</b>                                                  |
| <b>BOD</b>                                            | <5                                      | 40                                                           |
| <b>COD</b>                                            | 18                                      | 160                                                          |
| <b>Solidi Sospesi</b>                                 | 13                                      | 80                                                           |
| <b>Fosforo Totale</b>                                 | 1,10                                    | non previsto                                                 |
| <b>Azoto Ammoniacale (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)</b> | 0,06                                    | 25                                                           |
| <b>Azoto Nitrico</b>                                  | 7,04                                    | non previsto                                                 |
| <b>Grassi e oli animali/vegetali</b>                  | <2                                      | 20                                                           |