

DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	13	40
COD	64	160
Solidi Sospesi	44	80
Fosforo Totale	2,30	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,45	25
Azoto Nitrico	12,30	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20