

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<10	40
COD	47	160
Solidi Sospesi	34	80
Fosforo Totale	3,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,40	25
Azoto Nitrico	3,70	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20