

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	31	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	0,40	10
Azoto Totale	20,00	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,15	15
Azoto Nitroso	<0,01	0,6
Azoto Nitrico	19,23	20