DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	18	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,74	10
Azoto Totale	9,85	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,30	15
Azoto Nitroso	0,08	0,60
Azoto Nitrico	8,30	20