Parametri	Unità di misura	Valori limite Dlgs 31/01	Valore medio mensile Gennaio 2021		Valore medio mensile Febbraio 2021		Valore medio mensile Marzo 2021	
			Ro	Serravalle	Ro	Serravalle	Ro	Serravalle
pH	pH	6,5 – 9,5	7,4	7,6	7,5	7,7	7,4	7,7
Residuo fisso a 180°C	mg/l	1.500 (val. max consigliato)	428	291	428	283	439	284
Conduttività	µS/cm	≤ 2500	654	444	654	432	670	484
Cloruri	mg/l Cl-	≤ 250	104,0	33,0	94,0	30,0	89,0	31,0
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,2 (val. consigliato)	0,27	0,26	0,26	0,26	0,24	0,26
Fluoruri	mg/l F-	≤ 1,50	0,20	<0,10	0,20	0,10	0,20	0,10
Calcio	mg/l Ca	non previsto	67,0	60,0	57,0	51,0	67,0	68,0
Magnesio	mg/l Mg	non previsto	17,0	12,0	15,0	10,0	15,0	15,0
Durezza	Gradi Francesi	15-50 (val. consigliato)	23,7	19,9	20,4	16,8	22,9	23,1
Bicarbonati	mg/l HCO3-	non previsto	289	242	246	207	277	282
Torbidità	NTU	≤ 1,0	0,16	0,20	0,28	0,28	0,38	0,20
Temperatura	°C	non previsto	14,4	7,2	14,4	8,8	13,2	11,5
Ammonio	mg/l NH4+	≤ 0,50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Nitrati	mg/l NO3-	≤ 50	11,0	16,0	10,0	12,0	10,0	12,0
Nitriti	mg/l NO2-	≤ 0,10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Solfati	mg/l SO4 --	≤ 250	28,0	41,0	25,0	42,0	26,0	45,0
Ferro	µg/l Fe	≤ 200	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Manganese	µg/l Mn	≤ 50	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Sodio	mg/l Na	≤ 200	63,0	19,0	56,0	17,0	37,0	38,0
Potassio	mg/l K	non previsto	1,6	2,5	1,3	1,6	2,3	2,3
Arsenico	µg/l As	≤ 10	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Enterococchi	MPN/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Batteri coliformi	MPN/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1