Parametri	***Unità di misura***	***Valori limite Dlgs 31/01***	***Valore medio mensile Gennaio 2019***		***Valore medio mensile Febbraio 2019***		***Valore medio mensile Marzo2019***		***Valore medio mensile Aprile 2019***	
			Ro	***Serravalle***	***Ro***	***Serravalle***	***Ro***	***Serravalle***	***Ro***	***Serravalle***
pH	pH	6,5 – 9,5	7,5	7,8	7,5	7,8	7,3	7,8	7,4	7,8
Residuo fisso a 180°C	mg/l	1.500 (val. max consigliato)	422	288	450	293	487	298	474	270
Conduttività	µS/cm	≤ 2500	644	440	687	448	744	455	724	412
Cloruri	mg/l Cl-	≤ 250	88,0	26,0	86,0	32,0	124,0	30,0	127,0	34,0
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,2 (val. consigliato)	0,26	0,27	0,23	0,27	0,24	0,27	0,25	0,34
Fluoruri	mg/l F-	≤ 1,50	0,13	<,10	0,16	0,10	0,19	0,10	0,19	0,11
Calcio	mg/l Ca	non previsto	59,0	48,0	63,0	52,0	67,0	70,0	57,0	56,0
Magnesio	mg/l Mg	non previsto	13,8	8,7	16,0	12,0	19,0	15,0	16,0	12,0
Durezza	Gradi Francesi	15-50 (val. consigliato)	20,4	15,6	22,3	17,9	24,5	23,6	20,8	18,9
Bicarbonati	mg/l HCO3-	non previsto	243	190	273	216	302	29	255	232
Torbidità	NTU	≤ 1,0	0,07	0,15	0,09	0,23	0,07	0,21	0,14	0,14
Temperatura	°C	non previsto	13,5	6,4	13,8	8,3	14,4	12,7	15,1	15,5
Ammonio	mg/l NH4+	≤ 0,50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Nitrati	mg/l NO3-	≤ 50	10,0	11,0	10,0	11,0	16,0	11,0	16,0	9,8
Nitriti	mg/l NO2-	≤ 0,10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Solfati	mg/l SO4 --	≤ 250	22,0	42,0	23,0	43,0	16,0	48,0	16,0	50,0
Ferro	µg/l Fe	≤ 200	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Manganese	µg/l Mn	≤ 50	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Sodio	mg/l Na	≤ 200	57,0	13,0	54,0	21,0	87,0	20,0	66,0	18,0
Potassio	mg/l K	non previsto	1,3	1,7	1,7	2,6	2,2	2,2	2,0	2,7
Arsenico	µg/l As	≤ 10	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Enterococchi	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batteri coliformi	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0