Comune di GORO
Trimestre aprile - giugno 2019

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,9	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	231	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	353	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	24,0	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,10	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	<0,10	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	53,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	9,2	Non previsto
Durezza	°f	17,0	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	208	Non previsto
Torbidità	NTU	0,13	≤ 1,0
Temperatura	°C	18,0	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	7,6	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	37,0	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	<20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	<5	≤ 50
Sodio	mg/l Na	15,0	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,3	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	UFC/ 100 ml	Assenti	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	Assenti	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	0

campioni prelevati	15
parametri eseguiti	184