Comune di COPPARO
Trimestre luglio - settembre 2020

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,5	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	371	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	567	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	80,5	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,16	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	0,19	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	49,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	10,0	Non previsto
Durezza	°f	16,3	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	170	Non previsto
Torbidità	NTU	0,27	≤ 1,0
Temperatura	°C	22,4	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	10,0	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	26,0	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	23	≤ 50
Sodio	mg/l Na	33,0	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,1	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	MPN/ 100 ml	<1	0
Batteri coliformi a 37°C	MPN/ 100 ml	<1	0
Escherichia coli	MPN/ 100 ml	<1	0

campioni prelevati	46
parametri eseguiti	524