Comune di JOLANDA DI SAVOIA
Trimestre gennaio - marzo 2021

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,7	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	327	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	499	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	50,2	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,10	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	0,14	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	63,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	13,0	Non previsto
Durezza	°f	21,1	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	256	Non previsto
Torbidità	NTU	0,34	≤ 1,0
Temperatura	°C	10,5	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	12,0	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	41,8	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	<20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	18	≤ 50
Sodio	mg/l Na	27,6	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,1	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	MPN/ 100 ml	<1	0
Batteri coliformi a 37°C	MPN/ 100 ml	<1	0
Escherichia coli	MPN/ 100 ml	<1	0

campioni prelevati	13
parametri eseguiti	216