Comune di LAGOSANTO
Trimestre gennaio - marzo 2020

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,9	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	288	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	440	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	28,0	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,16	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	<0,10	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	55,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	10,4	Non previsto
Durezza	°f	18,0	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	219	Non previsto
Torbidità	NTU	0,25	≤ 1,0
Temperatura	°C	10,2	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	10,8	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	39,5	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	29	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	20	≤ 50
Sodio	mg/l Na	18,0	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,2	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	MPN/ 100 ml	<1	0
Batteri coliformi a 37°C	MPN/ 100 ml	<1	0
Escherichia coli	MPN/ 100 ml	<1	0

campioni prelevati	15
parametri eseguiti	225