Comune di LAGOSANTO
Trimestre aprile - giugno 2021

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,9	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	278	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	424	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	34,3	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,10	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	0,14	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	47,8	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	9,7	Non previsto
Durezza	°f	15,9	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	194	Non previsto
Torbidità	NTU	0,40	≤ 1,0
Temperatura	°C	19,2	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	8,5	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	38,0	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	<20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	<5	≤ 50
Sodio	mg/l Na	17,5	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,3	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	MPN/ 100 ml	<1	0
Batteri coliformi a 37°C	MPN/ 100 ml	<1	0
Escherichia coli	MPN/ 100 ml	<1	0

campioni prelevati	18
parametri eseguiti	304