

Comune di OSTELLATO
Trimestre gennaio - marzo 2020

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,5	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	403	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	616	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl ⁻	83,0	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl ₂	0,12	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F ⁻	0,14	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	62,5	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	13,5	Non previsto
Durezza	°f	21,2	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l HCO ₃ ⁻	260	Non previsto
Torbidità	NTU	0,30	≤ 1,0
Temperatura	°C	11,9	-
Ammonio	mg/l NH ₄ ⁺	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l NO ₃ ⁻	8,5	≤ 50
Nitriti	mg/l NO ₂ ⁻	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l SO ₄ ⁻⁻	26,5	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	38	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	21	≤ 50
Sodio	mg/l Na	51,0	≤ 200
Potassio	mg/l K	1,6	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	MPN/ 100 ml	<1	0
Batteri coliformi a 37°C	MPN/ 100 ml	<1	0
Escherichia coli	MPN/ 100 ml	<1	0

campioni prelevati 33
parametri eseguiti 387