



Codigoro, 3/9/2026

Servizio Reti Acquedotto Fognatura Gestione Impianti Acquedotto /EM/AC/KM/fr

Alla c.a. **Dirigente SII**

Ing. Edi Massarenti

- sede -

p.c. **U.O. Ufficio**

Approvvigionamenti

- sede -

Oggetto: potabilizzatore di Ro - riparazione urgente gruppo elettrogeno Stand-by.

Relazione giustificativa per affidamento urgente: ordine commerciale a consuntivo impresa
Engine Technology Solutions Spa

PERIZIA GIUSTIFICATIVA AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA – D. Lgs. 36/2023, art. 140

Premesso che:

- presso il potabilizzatore di Ro la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche è di norma garantita dal Gestore della rete di distribuzione elettrica;
- in caso di disservizio da parte del Gestore della rete di distribuzione elettrica, al fine di garantire il funzionamento dell'impianto di potabilizzazione, la produzione di energia elettrica avviene in sito per mezzo di gruppo elettrogeno;

Preso atto che:

- in data 20/7/2026 è pervenuto al sottoscritto verbale di constatazione guasto redatto dal sig. Federico Reali in qualità di conduttore dell'impianto;
- nella notte del 19/07/2026 il personale reperibile interveniva più volte presso il potabilizzatore di Ro a seguito di interruzione della fornitura elettrica da parte del Gestore E-Distribuzione constatando il repentino mancato avvio automatico del gruppo elettrogeno con conseguente temporaneo fermo dell'impianto di potabilizzazione;
- solamente in seguito all'avvio manuale del gruppo elettrogeno ed infine al ripristino della fornitura elettrica da parte del Gestore è stato possibile ristabilire la stabilità di funzionamento dell'impianto di potabilizzazione;
- il giorno successivo il personale preposto alla conduzione dell'impianto di potabilizzazione, per quanto di competenza, effettuate le opportune verifiche non è stato in grado di individuare la causa del mancato avvio in automatico.



Considerato pertanto che:

- il funzionamento dell'impianto di potabilizzazione di Ro in caso di mancata fornitura di energia elettrica da parte del Gestore è affidato al solo gruppo elettrogeno presente in sito;
- il gruppo elettrogeno è stato costruito e fornito dall'impresa Tessari Energia che dispone anche di assistenza autorizzata da parte dell'impresa Engine Technology Solutions Spa con sede in via Venezia, 67/M, Padova (PD) P.IVA 04276510288;
- alla stessa Engine Technology Solutions Spa viene affidata la manutenzione periodica del gruppo elettrogeno;

tutto ciò premesso ho disposto di contattare l'impresa Engine Technology Solutions Spa per un intervento urgente al fine di individuare la causa e procedere con la risoluzione. Il personale tecnico dell'impresa Engine Technology Solutions Spa è intervenuto in sito in data 27-7-2026.

L'importo della prestazione a consuntivo è di 551,53 euro I.V.A esclusa.

Si chiede autorizzazione a procedere con ordine commerciale a consuntivo.

Si allega:

- verbale di somma urgenza;
- titolo di spesa emesso da Engine Technology Solutions Spa.

A disposizione per chiarimenti

Il Responsabile
Manutenzione Reti Acquedotto
Fognatura e Conduzione Impianti Acquedotto

Ing. Alessio Casetto
(*f.to digitalmente)

Il Dirigente Settore Tecnico

Ing. Edi Massarenti

Si autorizza
(*f.to digitalmente)