

Codigoro, 3/9/2026

Servizio Reti Acquedotto Fognatura Gestione Impianti Acquedotto /EM/AC/KM/fr

Alla c.a. **Dirigente SII**

Ing. Edi Massarenti

- sede -

p.c. **U.O. Ufficio**

Approvvigionamenti

- sede -

Oggetto: impianto acquedotto di Goro - riparazione urgente gruppo elettrogeno Stand-by.
Relazione giustificativa per affidamento urgente: ordine commerciale a consuntivo impresa
Engine Technology Solutions Spa
PERIZIA GIUSTIFICATIVA AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA – D. Lgs. 36/2023, art. 140

Premesso che:

- presso l'impianto di accumulo e sollevamento di Goro la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche è di norma garantita dal Gestore della rete di distribuzione elettrica;
- in caso di disservizio da parte del Gestore della rete di distribuzione elettrica, al fine di garantire il funzionamento dell'impianto, la produzione di energia elettrica avviene in sito per mezzo di gruppo elettrogeno;

Preso atto che:

- in data 21/7/2026 è pervenuto al sottoscritto verbale di constatazione guasto redatto dal sig. Federico Reali in qualità di conduttore dell'impianto;
- effettuate le prime verifiche dei tecnici del Servizio Manutenzione Straordinaria Impianti della nostra Società non è stato possibile ripristinare il regolare funzionamento del generatore per la particolarità dell'anomalia che necessitava intervento alla meccanica interna del motore;

Considerato pertanto che:

- il funzionamento dell'impianto in caso di mancata fornitura di energia elettrica da parte del Gestore è affidato al solo gruppo elettrogeno presente in sito;
- il gruppo elettrogeno è stato costruito e fornito dall'impresa Tessari Energia che dispone anche di assistenza autorizzata da parte dell'impresa Engine Technology Solutions Spa con sede in via Venezia, 67/M, Padova (PD) P.IVA 04276510288

- alla stessa Engine Technology Solutions Spa viene affidata la manutenzione periodica del gruppo elettrogeno;

tutto ciò premesso ho disposto di contattare l'impresa Engine Technology Solutions Spa per un intervento urgente al fine di individuare la causa e procedere con la risoluzione. Il personale tecnico dell'impresa Engine Technology Solutions Spa è intervenuto in sito in data 27-7-2026.

L'importo della prestazione a consuntivo è di 388,00 euro I.V.A esclusa.

Si chiede autorizzazione a procedere con ordine commerciale a consuntivo.

Si allega:

- verbale di somma urgenza;
- titolo di spesa emesso da Engine Technology Solutions Spa.

A disposizione per chiarimenti

Il Responsabile
Manutenzione Reti Acquedotto
Fognatura e Conduzione Impianti Acquedotto

Ing. Alessio Casetto
(*f.to digitalmente)

Il Dirigente Settore Tecnico

Ing. Edi Massarenti

Si autorizza
(*f.to digitalmente)

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*