

## **Determinazione n. 79 del 23/09/2026**

**Oggetto:** INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO ACQUEDOTTO GORO – APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA.

### **Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato**

Premesso che:

- in data 21-7-2026 è stato constatato dal personale di conduzione impianti un guasto al Gruppo Elettrogeno a servizio dell'impianto acquedotto in località Goro;
- il personale del Servizio Manutenzione Straordinaria Impianti della nostra Società, effettuate le prime verifiche, non è stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento per la particolarità dell'anomalia che necessitava intervento alla meccanica interna del motore da parte di un tecnico specializzato;
- in data 27-7-2026 il personale tecnico dell'impresa Engine Technology Solutions Spa è intervenuto in sito ed effettuate le opportune diagnosi ed intervento manutentivo ha ripristinato la regolarità di funzionamento dell'avviamento automatico;
- il CDC per le spese dell'intervento di manutenzione e riparazione può essere individuato in AA01, con budget assegnato al Responsabile Servizio Manutenzione Reti Acquedotto Fognatura e Gestione Impianti Acquedotto nella persona dell'ing. Alessio Casetto;
- il RUP (Responsabile Unico del Progetto) è l'ing. Edi Massarenti in qualità di Dirigente Tecnico Servizio Idrico Integrato di C.A.D.F. S.p.A., come da "Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria", articolo 3, comma 6;

Richiamata la procedura per gli affidamenti di somma urgenza approvata con verbale del Comitato di Direzione n.36 del 16/12/2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dall'ing. Alessio Casetto, prot. C.A.D.F. S.p.A. n. 12999 del 3/9/2026 dalla quale si evince la circostanza di somma urgenza, le cause, i

lavori e i servizi posti in essere per rimuoverla con allegato Titolo di Spesa emesso da Engine Technology Solutions Spa, quale quantificazione economica a consuntivo dell'intervento manutentivo, il Quadro Economico relativo all'intervento risulta quindi essere il seguente:

| Codice voci | Voci di costo        | Importo [euro]         |
|-------------|----------------------|------------------------|
| A.1         | Trasporti (km)       | 129,84 €               |
| A.2         | Ore viaggio A/R      | 139,10 €               |
| A.3         | Manodopera           | 119,06 €               |
|             | <b><u>TOTALE</u></b> | <b><u>388,00 €</u></b> |

Dato atto che sono state individuate le seguenti figure responsabili, ciascuna per le proprie competenze, per la corretta esecuzione dell'intervento finalizzato alla soluzione dell'evento emergenziale:

- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Edi Massarenti;
- Responsabile di fase di progetto e di fase esecutiva Ing. Alessio Casetto;
- Direttore Esecuzione Contratto Ing. Alessio Casetto;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

### **determina**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare funzionamento del Gruppo Elettrogeno a servizio dell'Impianto Acquedotto di Goro;
2. di provvedere alla copertura della spesa relativa alle prestazioni affidate in via d'urgenza a Engine Technology Solutions Spa al fine di risolvere lo stato di emergenza;
3. di autorizzare, a copertura della spesa a consuntivo per le prestazioni affidate di cui al punto precedente, l'utilizzo del CDC AA01 nella misura meglio definita nel quadro economico a consuntivo.

Proponente: CASETTO ALESSIO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

**Il Dirigente del Settore Tecnico**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**Ing. Edi Massarenti**  
FIRMATO DIGITALMENTE (\*)

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Pubblicato in data 25/09/2026.