

Determinazione n. 80 del 23/09/2026

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO ELETTROGENO POTABILIZZATORE RO – APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA.

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato**

Premesso che:

- nella notte del 19/07/2026 il personale reperibile interveniva più volte presso il potabilizzatore di Ro a seguito di interruzione della fornitura elettrica da parte del Gestore E-Distribuzione constatando il ripetuto mancato avvio automatico del Gruppo Elettrogeno con conseguente temporaneo fermo dell'impianto di potabilizzazione;
- solamente in seguito all'avvio manuale del gruppo elettrogeno ed infine al ripristino della fornitura elettrica da parte del Gestore è stato possibile ristabilire la stabilità di funzionamento dell'impianto di potabilizzazione;
- il giorno successivo il personale preposto alla conduzione dell'impianto di potabilizzazione, per quanto di competenza, effettuate le opportune verifiche non è stato in grado di individuare la causa del mancato avvio in automatico;
- in data 27/07/2026 il personale tecnico dell'impresa Engine Technology Solutions Spa è intervenuto in sito ed effettuate le opportune diagnosi ed intervento manutentivo ha ripristinato la regolarità di funzionamento dell'avviamento automatico;
- il CDC per le spese dell'intervento di manutenzione e riparazione può essere individuato in AA01, con budget assegnato al Responsabile Servizio Manutenzione Reti Acquedotto Fognatura e Gestione Impianti Acquedotto nella persona dell'ing. Alessio Casetto;
- il RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 141 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato individuato nell' Ing. Edi Massarenti in qualità di Dirigente Tecnico Servizio Idrico Integrato di C.A.D.F. S.p.A., come da "Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria”, articolo 3, comma 6;

Richiamata la procedura per gli affidamenti di somma urgenza approvata con verbale del Comitato di Direzione n.36 del 16/12/2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dall'ing. Alessio Casetto, prot. C.A.D.F. S.p.A. n. 12998 del 3/9/2026 dalla quale si evince la circostanza di somma urgenza, le cause, i lavori e i servizi posti in essere per rimuoverla con allegato Titolo di Spesa emesso da Engine Technology Solutions Spa, quale quantificazione economica a consuntivo dell'intervento manutentivo, il Quadro Economico relativo all'intervento risulta quindi essere il seguente:

Codice voci	Voci di costo	Importo [euro]
A.1	Dispositivo GALLEGGIANTE	100,00 €
A.2	Trasporti (km)	143,06 €
A.3	Ore viaggio A/R	171,88 €
A.4	Manodopera	136,60 €
	<u>TOTALE</u>	<u>551,54 €</u>

Dato atto che sono state individuate le seguenti figure responsabili, ciascuna per le proprie competenze, per la corretta esecuzione dell'intervento finalizzato alla soluzione dell'evento emergenziale:

- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Edi Massarenti;
- Responsabile di fase di progetto e di fase esecutiva Ing. Alessio Casetto;
- Direttore Esecuzione Contratto Ing. Alessio Casetto;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1- di approvare i lavori di somma urgenza per il ripristino del regolare funzionamento del Gruppo Elettrogeno a servizio del Potabilizzatore di Ro;
- 2- di provvedere alla copertura della spesa relativa alle prestazioni affidate in via d'urgenza a Engine Technology Solutions Spa al fine di risolvere lo stato di emergenza;
- 3- di autorizzare, a copertura della spesa a consuntivo per le prestazioni affidate di cui al punto precedente, l'utilizzo del CDC AA01 nella misura meglio definita nel quadro economico a consuntivo.

Proponente: CASETTO ALESSIO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicato in data 25/09/2026.