



# CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF Spa

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE

P.I./C.F./R.I. 01280290386

Capitale Sociale € 39.329.000

PEC: [info@cadf.postecert.it](mailto:info@cadf.postecert.it)

Numero verde 800-017807

[info@cadf.it](mailto:info@cadf.it)

Codigoro, lì 21/07/2026

Servizio Reti Acquedotto Fognatura Gestione Impianti Acquedotto /EM/AC/KM/fr

**Oggetto:** VERBALE DI SOMMA URGENZA – D. Lgs. 36/2023 art. 140  
Gruppo Elettrogeno Impianto Acquedotto Goro

L'anno duemilaventisei questo giorno 21 del mese di luglio il sottoscritto Federico Reali, in servizio presso il potabilizzatore di Ro ha constatato attraverso il sistema di telecontrollo, la comparsa di un allarme al gruppo elettrogeno dell'impianto di accumulo e rilancio di Goro. Avvisati i colleghi dell'Unità Manutenzione Impianti, si sono recati sul posto, constatando il mancato avviamento del gruppo elettrogeno a causa di un'anomalia interessante il circuito di alimentazione del carburante. Prontamente ho avvisato il Responsabile della U.O. Conduzione Impianti Acquedotto ing. Alessio Casetto per chiedere urgente intervento di manutenzione da parte del Service autorizzato ETS S.p.A essendo il funzionamento dell'impianto affidato integralmente alla presenza di rete elettrica in gestione a terzi.

Il Tecnico