



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

CADF Spa

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Codigoro, 19/07/2026

Servizio Reti Acquedotto Fognatura Gestione Impianti Acquedotto /EM/AC/KM/fr

Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA – D. Lgs. 36/2023 art. 140
Gruppo Elettrogeno Potabilizzatore Ro

L'anno duemilaventisei questo giorno 19 del mese di luglio il sottoscritto Federico Reali, in servizio presso il potabilizzatore di Ro ha constatato l'interruzione del funzionamento del potabilizzatore in seguito ad un'assenza prolungata della rete elettrica, causata da precipitazioni meteoriche di forte intensità. Recatomi nel locale ove è installato il gruppo elettrogeno, ne ho constatato il mancato funzionamento a causa di un'anomalia persistente di causa ignota. Prontamente ho avvisato il Responsabile della U.O. Conduzione Impianti Acquedotto ing. Alessio Casetto per chiedere urgente intervento di manutenzione da parte del Service autorizzato ETS S.p.A essendo il funzionamento dell'impianto affidato integralmente alla presenza di rete elettrica in gestione a terzi.

Il Tecnico